

PYTANIA I ODPOWIEDZI (II)

W związku z przesłanym zapytaniem do postępowania przetargowego na wykonanie robót budowlanych dotyczących: „Budowa i przebudowa sieci kanalizacyjnej w Daszynie” informujemy co następuje:

Pytanie nr 1.

Proszę o wyjaśnienia dotyczące robót rozbiórkowych i odtworzeniowych na odcinku od studni S1w do wjazdu na posesję nr 32.

W/w roboty znajdują się w poboczu o nawierzchni bitumicznej.

W związku z powyższym proszę o podanie konstrukcji do rozbiórki i do odtworzenia na odcinku od studni S1w do wjazdu na posesję nr 32.

Odpowiedź

Ad 1. Rozbiórka nawierzchni bitumicznej 4cm AC11S, na kruszywie łamanym 0/31,5mm, piasek grubości 15cm. Odtworzenie warstw jak z przed rozbiórki.

Pytanie nr 2.

Proszę o informacje czy materiał z rozbiórek : krawężnik, obrzeża, jest do ponownego wbudowania, czy należy wbudować nowe.

Odpowiedź

Ad 2. Materiał z rozbiórek : krawężnik, obrzeża, jest do ponownego wbudowania.

Pytanie nr 3.

Proszę o potwierdzenie odtworzenia rowów po robotach instalacyjnych.

Odpowiedź

Ad 3. Potwierdzamy odtworzenia rowów po robotach instalacyjnych.

Pytanie nr 4.

Proszę o załączenie do dokumentacji przetargowej Opinię Geotechniczną z Badań Podłoża Gruntowego przedmiotowego odcinka kanalizacji sanitarnej. Powyższe jest niezbędne do prawidłowej wyceny przedmiotowego zadania..

Odpowiedź

Ad 4. Wycenę robót należy sporządzić zgodnie z opisem rodzaju gruntu w projekcie i przedmiarach robót. Rodzaj gruntu określono na podstawie wcześniej prowadzonych robót ziemnych w rejonie objętym projektem.

Pytanie nr 5.

Proszę o podanie SDR rury PEHD RC dn315 przeznaczonej do wykonania Krakingu Statycznego.

Odpowiedź

Ad 5. Należy zastosować rurę ciągłą polietylenową ze wzmocnioną powierzchnią zewnętrzną. Ma to na celu zabezpieczenie nowopowstałego rurociągu przed wystąpieniem zjawiska karbu i propagacji pęknięć. SDR rury PEHD RC dn315 przeznaczonej do wykonania Krakingu Statycznego SDR17.

Daszyna, 27.08.2021r.

Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej
Daszyna Sp. z o.o.
Daszyna 34a p. 6, 99-107 Daszyna
NIP 5070091080
REGON 191529343

Prezes Zarządu

inż. Przemysław Wojciechowski